

О результатах контроля за ходом подготовки теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года

В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета от 27 мая 2026 г. № 427 «Об итогах отопительного периода 2025/2026 года и подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года» (далее – Решение № 427) Витебским областным управлением Госпромнадзора проводятся обследования теплоисточников области, на предмет их готовности к работе в отопительный период 2026/2027 года.

К основным характерным нарушениям, выявляемым в ходе обследования котельных, можно отнести:

отсутствие проверки знаний ответственных специалистов и обслуживающего персонала;

не проведено техническое диагностирование оборудования, отработавшему назначенный срок службы или его техническое освидетельствование;

не проведены режимно-наладочные работы на котлах;

не проведение технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования котельных;

не проведение текущего ремонта и технического обслуживания объектов газораспределительной системы и газопотребления котельных;

отсутствуют или не поверены датчики контроля содержания СО в котельных с постоянным содержанием персонала;

отсутствие контроля за работой систем автоматики безопасности и регулирования работы котлов, что может привести к происшествию;

отсутствие контроля за качеством сетевой и подпиточной воды, что может привести к отложению накипи и шлама, повышению температуры стенок поверхностей нагрева, снижению их прочности и, как следствие, влечет увеличение расхода топлива, необходимость проведения преждевременных и затратных ремонтов, а иногда и к их замене и т.д.

не поверены манометры.

По состоянию на начало августа 2026 г. выдано 65 % заключений о готовности теплоисточников к отопительному периоду. Отмечается положительная динамика по количеству полученных заключений, так за аналогичный период 2025 года было выдано 62 % заключений.

В соответствии с решением Витебского областного исполнительного комитета № 627 паспорта готовности теплоисточников необходимо получить в следующие сроки:

31.07.2026 – на теплоисточники организаций жилищно-коммунального хозяйства и организаций, не входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, не менее 50 %;

14.08.2026 – на теплоисточники организаций жилищно-коммунального хозяйства не менее 80 % и организаций, не входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, не менее 70 %;

01.09.2026 – на теплоисточники организаций жилищно-коммунального хозяйства 100 % и организаций, не входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, не менее 90 %;

20.09.2026 – на теплоисточники организаций жилищно-коммунального хозяйства и организаций, не входящих в систему жилищно-коммунального хозяйства, 100 %.

Витебское областное управление Госпромнадзора.